

Bilag 5:

Forslag til tilføjelser til GF Østre Kvarters vedtægter

Bestyrelsens forslår følgende tilføjelser:

1.

Det er tilladt et medlem at få installeret en ladeboks til elbil i den carport, som grundejerforeningen stiller til rådighed for grundejeren. Installationen skal være lovlig og udført af en autoriseret installatør. Den skal desuden tilsluttes den tinglyste ejers måler. Ladeboksen må maksimalt levere 11 kW og skal for-sikres med maksimalt 16 Ampere.

Dokumentation herfor skal på forlangende kunne forevises bestyrelsen. Løsninger, der ikke følger gældende lovgivning og grundejerforeningens vedtægter (herunder nødladere), er ikke tilladte og kan forlanges fjernet af bestyrelsen. Det påhviler til enhver tid tinglyste ejer at sikre, at installationen er lovlig, samt at dokumentation herfor kan fremskaffes. Det står medlemmet frit for at vælge leverandør af ladeboks og type.

2.

Der henstilles til, at ladeboksen placeres ved siden af skurets dør i samme side som dørgrebet. Ladeboksen bør ligeledes placeres i samme højde som dørgrebet.

Al ny kabelføring samt ændring af eksisterende kabelføring skal følge gældende lovgivning, og alle udgifter hertil dækkes af tinglyste grundejer.

I tilfælde af behov for ændring af kabelføring mellem bolig og skur/carport skal bestyrelsen kontaktes inden arbejdet påbegyndes for afklaring og godkendelse af ny placering mv.

3.

Hvis et medlem ønsker at afmontere ladeboksen, skal skur, carport og el-installationer i skuret reetableres, så der ikke er synlige tegn efter installationen. Reetablering påhviler til enhver tid den tinglyste grundejer.

4.

Forsikring af ladeboks-installationen påhviler til enhver tid den tinglyste grundejer.